

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO



Odbor životního prostředí

MUZNX023YQKY

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1

Spisová značka: SMUZN 23977/2019 ŽP/Ax

Číslo jednací: MUZN 144195/2019

Oprávněná úřední osoba: ing. Antonín Alexa

Telefon: 515216415

E-mail: antonin.alex@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 30.12.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP), jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ust. § 15 odst. 5, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně dalších předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona vydává Obci Šafov, Šafov 78, 67106 Šafov, IČO 00637033 (dále jen „stavebník“):

- I.** Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) **povolení k nakládání s vodami** – k vypouštění odpadních vod z kanalizace obce Šafov do vod povrchových, v kraji Jihomoravském, v okrese Znojmo, v obci Šafov, v katastrálním území Šafov, na pozemku parc. 5311 v následujícím rozsahu:

Druh odpadních vod: splaškové

Charakteristika výrobní činnosti a její označení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 84110: Všeobecné činnosti veřejné správy

Místo výpusti, souřadnice X,Y: 1190192.48, 665766.38

Vodní útvar: Dyje od státní hranice po vzduší nádrže Vranov, včetně toku Křeslický potok (DYJ_0100)

Vodní tok: Křeslický potok IDVT 10197372 v ř.km 6.5

číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-0050

Vodoprávní úřad ve vazbě na ustanovení § 8 odst. 1 písm. c), § 9 odst. 1, § 38 odst. 3 a odst. 5 vodního zákona a § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, stanovuje:

1. Emisní limity:

MNOŽSTVÍ	l/s	m ³ /den	m ³ /měsíc	m ³ /rok
prům.	0,32	27,40	305,00	
max.	3			10000

ukazatel	p mg/l	m mg/l	t/rok
BSK5	30	50	0,176
NL	40	60	0,235
CHSK-Cr	110	170	0,786

2. Způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod.

Počet vzorků: min 4 vzorky za rok odebraných v intervalu přibližně 90 dnů.

Přípustné koncentrace „p“ nejsou roční průměry a mohou být překročeny v 1 vzorku, hodnoty „m“ jsou nepřekročitelné. Stanovení hodnot „p“ se provede typem vzorku A - 2hodinový směšný vzorek získaný sléváním osmi objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15-ti minut..

Místo odběru vzorků: měrný žlab na odtoku z ČOV.

Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění vypouštěných vod bude odpovídat min rozsahu ukazatelů limitovaných tímto rozhodnutím.

Měření objemu vypouštěných vod: měrným žlabem na odtoku z ČOV.

Odběry a rozborů vzorků bude znečišťovatel provádět prostřednictvím oprávněné laboratoře uvedené v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku.

Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod – analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění:

- BSK5 dle ČSN EN 1899-1 (75 7517)– Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) – Část 1: Zředovací a očkovací metoda s přidavkem allylthiomocoviny nebo ČSN EN 1899-2 (75 7517) Část 2: Metoda pro neřaděné vzorky
- CHSKCr dle TNV 75 7520 – Jakost vod - Stanovení chemické potřeby kyslíku dichromanem
- NL dle ČSN EN 872 (75 7349) – Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

3. Způsob vyhodnocení měření množství a míry znečištění vypouštěných odpadních vod.

Měsíční a roční množství vypouštěných odpadních vod se určí z evidovaných hodnot zaznamenaných na měřidle osazeném v měrném žlabu na odtoku z ČOV. Z protokolů o rozboru vzorku odpadních vod se sestaví roční přehledy s určením hodnot „p“, „m“ a průměrných hodnot. Bilanční hodnoty za rok budou vypočteny z násobku průměrné roční koncentrace znečištění a celkového množství vypouštěných odpadních vod z biologického stupně ČOV.

Výsledky předepsaného měření vypouštěného znečištění s jejich vyhodnocením budou předávány jednou ročně a to nejpozději do 31.ledna následujícího po roce, v němž byly odpadní vody vypouštěny, Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí a správci povodí (Povodí Moravy, s.p.).

4. Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod: 6 roků po zahájení zkušební provozu.

II. podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j a následujících stavebního zákona schvaluje stavební záměr a vydává společné povolení k provedení a umístění souboru staveb „**Šafov splašková kanalizace a ČOV**“ výše uvedené nakládání umožňujícího, ve vodním útvaru Dyje od státní hranice po vzduť nádrže Vranov, včetně toku Křeslický potok (DYJ_0100), v kraji Jihomoravském, v okrese Znojmo, v obci Šafov, katastrálním území Šafov, na pozemcích parc. č. 3, 8/1, 56/1, 56/26, 56/42, 56/60, 56/72, 56/73, 192/1, 193/1, 193/5, 193/8, 193/9, 193/15, 193/17, 193/25, 224, 225, 226, 228/1, 232/1, 233/1, 233/2, 233/3, 233/6, 5303, 5311, 5319, 5446, 5572, 5589, 5599, 5861, 5862, 5863, 5865, 5867, 5871, 5872, 5873, 5879/1, 193/23, 193/21, 193/19, 233/8, 5868 (druh všech pozemků je ostatní plocha) č.h.p. 4-14-02-0050 dle projektové dokumentace zpracované společností DUIS s.r.o., v srpnu 2019, č.zak. 1144, hl. projektant Ing. Igor Havlů, ČKAIT 1005184.

Kapacita ČOV podle EO (bilanční)	137
Kapacita ČOV podle EO (max. týdenní)	200
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24	22 m3/den
Maximální bezdeštný denní přítok Qmax	1.3 l/s
Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh	1.8 l/s
Maximální bezdeštný roční přítok Qr	8030 m3/rok

Prům. látkové zatížení ČOV v kg/den: BSK₅ 8,3, CHSK_{cr} 16,5, NL 7,6, N_{celk} 1,51 a P_{celk} 0,34

Druh stokové sítě:	gravitační s přečerpáváním ve stokové síti
Jmenovitá světlost gravitačních stok	250 mm
Délka gravitačních stok	2236 m
Jmenovitá světlost výtlačku	80 mm
Celková délka výtlačku:	213,5 m
Čerpací stanice ČS1	objem 10,8 m ³ výkon 5 l/s, H 20 m v.s.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 100 Splašková kanalizace
SO 101 Čerpací stanice na síti
SO 102 Napojení pro kanalizační přípojky
SO 103 Opravy komunikací a zpevněných ploch
SO 104 Přeložky inženýrských sítí
SO 105 Přípojka NN pro ČS

SO 201 Příprava území pro ČOV a ZS
SO 202 Biologická část ČOV
SO 203 Propojovací potrubí a kabelové trasy
SO 204 Příjezdová komunikace, zpevněné plochy
SO 205 Terénní a sadové úpravy
SO 206 Přípojka NN pro ČOV

Provozní soubory:

PS 100 Čerpací stanice
PS 101 Motorové rozvody a ASŘTP pro ČS na síti
PS 201 Čistírna odpadních vod
PS 201 Motorové rozvody a ASŘTP pro ČOV
PS 203 Přenos na dispečink
PS 204 EZS

Stavební objekt SO 103 Opravy komunikací a zpevněných ploch není předmětem tohoto povolení

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y): výustní objekt 1190192,48, 665766,38
ČOV 1190213, 665749
ČS 1 1189552, 665758
Stoková síť 1190213, 665749 až 1189552, 665758

Účel stavby vodního díla: odvádění a čištění splaškových vod

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Jedná se o stavbu kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Šafov. Stavba je umístěna na pozemcích v souladu s územním plánem obce Šafov. Vlivem stavby budou dotčeny pozemky, na kterých bude stavba realizována, dále veškeré objekty touto kanalizací odkanalizované a vodní tok Křeslický potok, který je recipientem.

Pro provedení a užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 a 2 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením prací je investor povinen zajistit vytýčení podzemních sítí technického vybavení. Bude dodržena ČSN 736005. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení sítí technického vybavení, které provozuje: E.ON Distribuce a Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. je nutné zajistit vytýčení trasy tohoto vedení příslušným provozovatelem. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou

vytyčeného vedení. Výkopové práce v OP podzemního vedení VN budou prováděny za beznapětového stavu. Odkryté vedení musí být po dobu výstavby zabezpečeno proti poškození, při práci v ochranném pásmu vedení nebude používáno mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí. Ovládací prvky vedení budou udržovány přístupné a funkční po celou dobu výstavby. Případné poškození vedení bude neprodleně oznámeno provozovateli. Před zásypem rýhy bude přizván pracovník provozovatele dotčeného zařízení ke kontrole místa styku. Zápis o provedené kontrole bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

3. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 126848/2019 ze 7.11.2019 ke stavbě SO 106 Příjezdná komunikace, zpevněné plochy:
 - Stavba komunikace bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala v říjnu 2019 společnost DUIS s.r.o., IČO 47916311, Srbská 1546/21, 612 00 Brno.
 - Při realizaci stavby komunikace musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.
 - Stavba komunikace musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 - Výrobky pro stavbu komunikace musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 - Změna místní úpravy provozu a přechodná úprava provozu musí být projednána podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 - Po dobu realizace stavebního záměru musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být projednána s těmito uživateli.
4. Zástupce budoucího provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu bude přizván k účasti na kontrolních dnech stavby, tlakových zkouškách, kontrole funkčnosti identifikačního vodiče a osazení poklopů armatur a zkouškách vodotěsnosti stok a nádrží, prohlídce kanalizace průmyslovou kamerou, kontrole provedení kanalizačních šachet, povolení zásypu, provedení komplexních zkoušek.
5. Budou splněny podmínky vyjádření SÚS JmK č.j. 18791/2019 z 11.10.2019:
 - Kanalizační i vodovodní potrubí bude uloženo v hloubce min. 1.5 m pod niveletou vozovky, protlaky budou provedeny kolmo k ose vozovky, vodovodní potrubí bude uloženo v chrániče.
 - Startovací a cílové jámy a vodoměrná šachta budou uloženy mimo pozemky Jihomoravského kraje
 - O zahájení prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor SÚS JmK.
 - Dotčený úsek silnice bude před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokol bude sepsán mezi SÚS JmK a investorem, případně prováděcí firmou
 - V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek, ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
 - Stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Toto povolení je nutné získat od příslušného silničního správního úřadu před zahájením prací.
6. Budou splněny podmínky vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 111162/2019 Za z 25.10.2019:
 - Poklopy kanalizačních šachet budou situovány mimo jízdní stopu vozidel
 - Před zahájením prací je nutné požádat MěÚ Znojmo, odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu (dopravní značení) v souvislosti se stavebními pracemi a to jak na silnicích II. a III. třídy, tak i na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích
 - O povolení zvláštního užívání silnice II/398, II/398 19, a III 398 20 (protlak, výkop ve vozovce, příp. stání mechanizace na vozovce) a o případné omezení provozu (uzavírka silnice) požádá investor nebo zhotovitel stavebních prací u MěÚ Znojmo, odboru dopravy, minimálně 30 dnů před zahájením prací. K žádosti je nutné doložit doklady v rozsahu dle ust. § 39 odst. 1 a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

7. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo OŽP orgánu ochrany přírody, č. j. MUZN 116699/2019 ze dne 11.10.2019:
- Při realizaci stavby bude volen takový postup, při němž nedojde ke znečištění vodního toku a okolních pozemků ropnými či jinými závadnými látkami.
 - Přípravné práce (zásahy do dřevinných porostů, práce v korytu vodního toku) budou prováděny mimo období hnízdění ptáků a intenzivní migrace a rozmnožování obojživelníků, tzn. tyto práce nebudou zahajovány od března do konce července téhož roku.
 - Při provádění stavby bude dodržena česká technická norma ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 - V případě, že před zahájením, či v průběhu provádění údržbových prací bude v dotčené lokalitě zjištěn výskyt zvláště chráněných živočišných, či rostlinných druhů ve smyslu § 48 a souvisejících, zákona č. 114/1992 Sb., bude záležitost bezodkladně řešena s odborným zástupcem odboru ŽP Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
8. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 120553/2019 z 22.10.2019:
- S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. **Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.**
9. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo odboru územního plánování a strategického rozvoje č.j. MUZN 111561/2019 z 25.10.2019:
Záměr bude realizován podle ověřené části projektové dokumentace „Šafov splašková kanalizace a ČOV“, kterou v srpnu 2019 zpracovala projekční kancelář DUIS s.r.o., Projektové a inženýrské služby, Srbská 1546/21, 61200 Brno, hlavní inženýr projektu Ing. Havlů a byla k žádosti o závazné stanovisko přiložena. Ověřenou část dokumentace tvoří katastrální situační výkres - výkr.č. C.2.1.
10. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 128347/2019 z 12.11.2019:
- Při provádění prací spojených s realizací stavebního záměru nesmí dojít k ohrožení plynulosti a bezpečnost silničního provozu na dotčené silnici
 - V případě, že bude třeba omezit provoz na uvedené silnici, je třeba požádat u silničního správního úřadu o povolení dle § 24 odst. 1 zákona o PK.
 - Splašková kanalizace gravitační bude vedena ve vzdálenosti 5.7 - 10.7 m od osy silnice II/398, III/398 19 a III/398 20, kabel přípojky NN bude veden ve vzdálenosti 6.20 - 11.20 m od osy silnice II/398, III/398 19 a III/398 20 a vodovodní přípojka bude vedena ve vzdálenosti 6.30 - 6.90 m od osy silnice II/398 a III/ 398 20
 - Veškerá povrchová zařízení , která jsou součástí stavebního záměru (např. hydranty, šachty, ...) nebudou převyšovat niveletu okolního terénu, případně musí být zabezpečena tak, aby netvořila překážku silničního provozu
 - Dotčená silnice nesmí být znečištěna a nesmí být na ní bez povolení silničního správního úřadu prováděny stavební práce, zřizovány nové sjezdy(byť provizorní), umísťovány žádné věci, zařízení ani materiál
11. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 127939/2019 ze 11.11.2019 ke zřízení komunikačního připojení sousední nemovitosti - pozemku parc.č. 5319 v k.ú. Šafov, na kterém bude postavena novostavba ČOV - na silnici II/398 v km 57,780 po pravé straně ve směru staničení silnice (silniční pozemek parc.č. 5872):
- Sjezd bude proveden podle projektové dokumentace s názvem Šafov - splašková kanalizace a ČOV, kterou zpracovala společnost DUIS s.r.o., Projektové a inženýrské služby, Srbská 1546/21, 612 00 Brno, v srpnu 2019.
 - Šířka sjezdu bude 4,00 m, povrch sjezdu bude zpevněný a bezprašný (např. betonová dlažba).
 - V místě napojení se nenachází silniční příkop, proto bude sjezd proveden bez zatrubnění a bude řešen sníženým betonovým obrubníkem
 - Poloměry v místě připojení na silnici budou mít hodnotu R_0 navrženou dle ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, tab. 10.

- Spára mezi sjezdem a silnicí bude v místě připojení proříznuta a zalita modifikovanou zálivkou
 - Rozhledové poměry v místě navrženého komunikačního připojení dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic budou zajištěny dvojicí dopravních zrcadel (pro oba směry), neboť z důvodu stavebního a dopravně-technického stavu pozemní komunikace nelze bez dopravních zrcadel zajistit předepsané rozhledové poměry ze sjezdu.
 - O stanovení dopravního značení na pozemní komunikaci (umístění 2 ks dopravních zrcadel) je třeba požádat u MěÚ Znojmo, odboru dopravy.
 - Pokud bude pozemek oplocen, bude se brána v oplocení otevírat směrem od silnice a bude situována od kraje vozovky silnice ve vzdálenosti rovné nejdelšímu vozidlu, které bude k ČOV zajiždět
 - Při vlastní stavbě sjezdu a jeho užívání nesmí být znečišťována vozovka dotčené silnice
 - Nesmí dojít k narušení odtokových poměrů dotčené silnice a dešťové vody z připojovaného pozemku nesmí být svedeny na tuto silnici
 - V termínu do 15 ti dnů po ukončení stavby vyzve žadatel zástupce vlastníka krajské silnice (správa a údržby silnic JmK, p.o.k., oblast Západ) k provedení kontroly stanovených podmínek.
 - Žadatel bude zajišťovat údržbu sjezdu
 - O případnou úpravu nebo zrušení sjezdu je nutno požádat silniční správní úřad
12. Stavba bude dokončena do 31.12.2029.
13. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu).

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: Obec Šafov, Šafov 78, 67106 Šafov, IČO 00637033

III. MěÚ Znojmo OŽP ukládá podle ust. § 124 odst. 1 stavebního zákona **provedení zkušebního provozu stavby Šafov splašková kanalizace a ČOV** s dobou trvání 12 měsíců.

K provedení zkušebního provozu se stanovují tyto podmínky:

1. Před zahájením zkušebního provozu bude vodoprávní úřad vyzván k účasti na kontrolní prohlídce stavby, na které budou předloženy výsledky předepsaných zkoušek a revize elektrického zařízení.
2. Stavebník provede vyhodnocení zkušebního provozu z hlediska množství a účinnosti čištění odpadních vod, množství zachycených shrabků a přebytečného kalu a spotřeby el. energie.
3. Vyhodnocení bude obsahovat údaje o množství vypuštěných odpadních vod v jednotlivých měsících, o max. a min. denním průtoku v jednotlivých měsících a o celk. množství za období zkušebního provozu. Součástí vyhodnocení budou protokoly o lab. rozboru vzorku odpadních vod na přítoku a odtoku z ČOV.
4. Vyhodnocení zkušebního provozu a provozní řád ČOV pro trvalý provoz bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí obdržel dne 4.11.2019 žádost společnosti Jančálek s.r.o., U Tržiště 22, 69002 Břeclav, zastupující Obec Šafov ve věci:

- 1) povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod z kanalizace obce Šafov do vod povrchových - do vodního toku Křeslický potok v ř. km 6.5 na pozemku parc. č. 5311 v kat. území Šafov.
- 2) vydání společného povolení k umístění a provedení souboru staveb „Šafov splašková kanalizace a ČOV“ na pozemcích parc. č 3, 8/1, 56/1, 56/26, 56/42, 56/60, 56/72, 56/73, 192/1, 193/1, 193/5, 193/8, 193/9, 193/15, 193/17, 193/25, 224, 225, 226, 228/1, 232/1, 233/1, 233/2, 233/3, 233/6, 5303, 5311, 5319, 5446, 5572, 5589, 5599, 5861, 5862, 5863, 5865, 5867, 5871, 5872, 5873, 5879/1, 193/23, 193/21, 193/19, 233/8, 5868 k.ú. Šafov, výše uvedené nakládání umožňujícího.

Vodoprávní úřad přípisem č.j. MUZN 130172/2019 ze dne 18.11.2019 oznámil podle ustanovení § 115 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 19.12.2019 s upozorněním, že k námitkám, které nebudou sděleny nejpozději do skončení ústního jednání, nebude podle ustanovení

§ 115 odst. 8 vodního zákona brán zřetel. Ústní jednání bylo provedeno ve stanovený den a hodinu, z jednání byl sepsán protokol.

Žádost byla v průběhu řízení doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona, ustanovení § 2 a 10 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, § 7a vyhl. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a dalšími doklady, a to:

- Plná moc pro zastupování stavebníka společností JANČÁLEK s.r.o.
- Vyjádření Obce Šafov z 15.11.2019
- Závazné stanovisko StÚ Vranov nad Dyjí č.j. UMVND 1862/2019 z 4.11.2019
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 126848/2019 z 7.12.2019
- Závazné stanovisko StÚ Vranov nad Dyjí č.j. UMVND 1901/2019 z 7.11.2019
- Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 12700/2019 z 8.11.2018
- Vyjádření LČR s.p, správa toků č.j. LCR952/004555/2019 z 24.10.2019
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j. 763077/19 z 30.9.2019
- Vyjádření E.ON Distribuce, a.s. č.j. M40715-26009178 z 15.10.2019
- Vyjádření Gridservices, s.r.o., č.j. 5002008510 z 26.9.2019
- Vyjádření VAS a.s. divize Znojmo č.j. 3542/15/19 z 7.11.2019
- Závazné stanovisko HZS JmK ev.č. HSBM-10-138-1/7-POKŘ-2019 z 11.10.2019
- Závazné stanovisko KHS JmK č.j. KHSJM 53635/2019/ZN/HOK z 22.10.2019
- Vyjádření Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-42888/2019/5203/Ou z 4.10.2019
- Vyjádření Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-47713/2019/5203/Ou z 1.11.2019
- Stanovisko KÚ JmK, OŽP č.j. JMK 145580/2019 z 8.10.2019
- Vyjádření KÚ JmK, OŽP č.j. JMK 147091/2019 z 14.10.2019
- Vyjádření SÚS JmK č.j. 18791/2019 z 11.10.2019
- Vyjádření policie ČR, DI Znojmo č.j. KRPB-228718/ČJ-2019-061306
- Vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 111162/2019 Za z 25.10.2019
- Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 111095/2019 z 23.10.2019
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu ochrany přírody č.j. MUZN 116699/2019 z 11.10.2019
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu odpadového hospodářství č.j. MUZN 120553/2019 z 22.10.2019
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu ochrany ovzduší č.j. MUZN 127001/2019 z 8.11.2019
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru územního plánování a strategického rozvoje č.j. MUZN 111561/2019 ze dne 25.10.2019
- Sdělení MěÚ Znojmo OŠKaPP č.j. MUZN 115012/2019 z 11.10.2019
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 128347/2019 z 12.11.2019
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 127939/2019 z 11.11.2019
- Výpisy z katastru nemovitostí dotčených a sousedních pozemků
- Projektová dokumentace
- Souhlas vlastníků dotčených pozemků vyznačený na situaci stavby

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Stručný popis věci:

Jedná se o soubor staveb kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV v obci Šafov a povolení k vypouštění odpadních vod z této kanalizace do vod povrchových – do vodního toku Křeslický potok v ř.km 6.5 na pozemku parc.č. 5311 v k.ú. Šafov.

Stavba je navržena na pozemcích parc.č. č 3, 8/1, 56/1, 56/26, 56/42, 56/60, 56/72, 56/73, 192/1, 193/1, 193/5, 193/8, 193/9, 193/15, 193/17, 193/25, 224, 225, 226, 228/1, 232/1, 233/1, 233/2, 233/3, 233/6, 5303, 5311, 5319, 5446, 5572, 5589, 5599, 5861, 5862, 5863, 5865, 5867, 5871, 5872, 5873, 5879/1, 193/23, 193/21, 193/19, 233/8, 5868 k.ú. Šafov.

Kanalizace je navržena jako oddílná, splaškové vody jsou vzhledem ke konfiguraci terénu v obci odváděny z části obce gravitačními stokami A – A4 z potrubí DN 250 mm přímo na ČOV, severní část obce je odkanalizována gravitačními stokami B – B2 z potrubí DN 250 mm do čerpací stanice ČS1. Celková dl gravitačních stok je 2235.5m. ČS 1 sestává z mokré jímky DN 2000 mm hl. 5600 mm Objem cca 10.8 m³ a suché jímky DN 1500 mm hl. 2235mm v ČS budou osazeny 2 ks čerpadel o výkonu 5l/s, H 20 m v.s.. Z ČS1 jsou odpadní vody čerpány výtlakem DN 80 mm dl. 213.5 m do stoky A1.

V rámci stavby bude v případě potřeby provedena přeložka dešťové kanalizace v úsecích kolidujících se stavbou a přeložka případně zabezpečení 2 sloupů NN v majetku obce.

Pro objekty ČS1 a ČOV budou vybudovány nové přípojky NN.

Pro příjezd k ČS1 bude zřízena příjezdová účelová komunikace šířky 3.5 m dl. 15.75 m, napojená na komunikaci v místě stávajícího sjezdu. Plocha kolem ČS1 bude zpevněná ze zámkové dlažby.

Součástí stavby jsou odbočení pro napojení kanalizačních přípojek z PP DN 150 celkové dl. 450 m Objekt ČOV se nachází na jižním okraji obce. Do areálu ČOV bude zřízena příjezdová komunikace šířky 4 m dl. 12.7m. Kompletní ČOV je umístěna v jednom kombibloku, který tvoří podzemní nádrže a nadzemní budova se sedlovou střechou. Gravitační stoková síť je zakončena v ČS výkonu 3.5 l/s, H 4.8 m, odkud jsou vody čerpány na hrubé předčištění a dále na biologickou linku. ČOV je vybavena technologií pro srážení fosforu. Z ČOV odtéká vyčištěná odpadní vody přes měrný objekt do otevřeného koryta a následně do vodního toku Křeslický potok.

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

Kapacita ČOV podle EO (bilanční)	137
Kapacita ČOV podle EO (max. týdenní)	200
Průměrný bezdeštný denní přítok Q ₂₄	22 m ³ /den
Maximální bezdeštný denní přítok Q _{max}	1.3 l/s
Maximální bezdeštný hodinový přítok Q _h	1.8 l/s
Maximální bezdeštný roční přítok Q _r	8030 m ³ /rok

Prům. látkové zatížení ČOV v kg/den: BSK₅ 8.3, CHSK_{cr} 16.5, NL 7.6, N_{celk} 1.51 a P_{celk} 0.34

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 100	Splašková kanalizace
SO 101	Čerpací stanice na síti
SO 102	Napojení pro kanalizační přípojky
SO 103	Opravy komunikací a zpevněných ploch
SO 104	Přeložky inženýrských sítí
SO 105	Přípojka NN pro ČS
SO 201	Příprava území pro ČOV a ZS
SO 202	Biologická část ČOV
SO 203	Propojovací potrubí a kabelové trasy
SO 204	Příjezdová komunikace, zpevněné plochy
SO 205	Terénní a sadové úpravy
SO 206	Přípojka NN pro ČOV

Provozní soubory:

PS 100	Čerpací stanice
PS 101	Motorové rozvody a ASŘTP pro ČS na síti
PS 201	Čistírna odpadních vod
PS 201	Motorové rozvody a ASŘTP pro ČOV
PS 203	Přenos na dispečink
PS 204	EZS

Navrhované limity vypouštění znečištění jsou následující:

MNOŽSTVÍ	l/s	m ³ /den	m ³ /měsíc	m ³ /rok
prům.	0,32	27,40	305,00	
max.	3			10000

ukazatel	p mg/l	m mg/l	t/rok
BSK5	30	50	0,176
NL	40	60	0,235
CHSK-Cr	110	170	0,786

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby zpracované společností DUIS s.r.o., v srpnu 2019, č.zak. 1144, hl. projektant Ing. Igor Havlů, ČKAIT 1005184.

2. K záměru stavby vodního díla bylo MěÚ Znojmo, odborem územního plánování a strategického rozvoje dne 25.10.2019 pod č.j. MUZN 111561/2019 vydáno závazné stanovisko dle § 96 b) stavebního zákona.
3. Byla vydána tato kladná stanoviska dotčených orgánů:
 - Závazné stanovisko StÚ Vranov nad Dyjí č.j. UMVND 1862/2019 z 4.11.2019
 - Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 126848/2019 z 7.12.2019
 - Závazné stanovisko StÚ Vranov nad Dyjí č.j. UMVND 1901/2019 z 7.11.2019
 - Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 12700/2019 z 8.11.2018
 - Závazné stanovisko HZS JmK ev.č. HSBM-10-138-1/7-POKŘ-2019 z 11.10.2019
 - Závazné stanovisko KHS JmK č.j. KHSJM 53635/2019/ZN/HOK z 22.10.2019
 - Stanovisko KÚ JmK, OŽP č.j. JMK 145580/2019 z 8.10.2019
 - Vyjádření KÚ JmK, OŽP č.j. JMK 147091/2019 z 14.10.2019
 - Vyjádření policie ČR, DI Znojmo č.j. KRPB-228718/ČJ-2019-061306
 - Vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 111162/2019 Za z 25.10.2019
 - Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 111095/2019 z 23.10.2019
 - Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu ochrany přírody č.j. MUZN 116699/2019 z 11.10.2019
 - Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu odpadového hospodářství č.j. MUZN 120553/2019 z 22.10.2019
 - Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu ochrany ovzduší č.j. MUZN 127001/2019 z 8.11.2019
 - Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru územního plánování a strategického rozvoje č.j. MUZN 111561/2019 ze dne 25.10.2019
 - Sdělení MěÚ Znojmo OŠKaPP č.j. MUZN 115012/2019 z 11.10.2019
 - Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 128347/2019 z 12.11.2019
 - Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 127939/2019 z 11.11.2019
4. Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s § 94k stavebního zákona a § 115 vodního zákona takto:

Obec Šafov – žadatel, vlastník dotčených a sousedních pozemků, dotčena stavbou a vypouštěním odpadních vod na svém území – v řízení zastupována společností JANČÁLEK s.r.o.

Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje – správce recipientu kanalizace

Vlastníci a provozovatelé dotčené technické infrastruktury: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Distribuce, a.s. – v řízení zastupován společností E.ON Česká republika, s. r. o.

Jihomoravský kraj – vlastník dotčeného pozemku – v řízení zastupován Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Roman Dalík, Lenka Dalíková – vlastníci dotčeného pozemku

Vlastníci sousedních pozemků parc.č. 1, 2, 12, 13, 14, 18, 19, 26, 27, 28, 31, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 119, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136,

- 138, 141, 145, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 213, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 230, 231, 374, 376, 377, 5318, 5587, 5590, 5591, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5818, 5866, 5878, 5883, 9/1, 16/1, 16/4, 108/1, 108/2, 108/3, 113/1, 113/2, 116/1, 116/2, 116/3, 121/2, 121/3, 121/4, 131/1, 131/2, 133/1, 133/2, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 150/1, 163/1, 163/2, 168/2, 168/3, 192/11, 192/12, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 193/10, 193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/16, 193/18, 193/2, 193/20, 193/22, 193/23, 193/24, 193/3, 193/4, 200/1, 200/2, 200/3, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 204/1, 205/1, 205/2, 205/3, 206/1, 206/2, 206/4, 206/5, 207/1, 207/3, 207/5, 207/6, 212/1, 212/2, 212/3, 214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 228/2, 228/3, 229/1, 232/2, 232/3, 233/7, 233/8, 5586/1, 5586/2, 56/10, 56/11, 56/12, 56/13, 56/15, 56/16, 56/17, 56/18, 56/19, 56/20, 56/21, 56/22, 56/23, 56/24, 56/27, 56/28, 56/29, 56/3, 56/30, 56/31, 56/32, 56/33, 56/34, 56/36, 56/37, 56/38, 56/4, 56/42, 56/46, 56/49, 56/5, 56/54, 56/59, 56/6, 56/65, 56/66, 56/67, 56/69, 56/7, 56/70, 56/71, 56/74, 56/75, 56/76, 56/77, 56/8, 56/9, 5879/2, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 78/1, 80/1, 80/13, 80/6, 80/7, 81/1, 81/14, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 84/1, 84/2, 92/1, 93/1, 95/1, 95/2, 95/3, 95/5, 97/1, 97/2 k.ú. Šafov.
5. Vlastnictví pozemků, na kterých má být stavba realizována bylo ověřeno dle výpisu z katastru nemovitostí. Pozemky jsou většinou ve vlastnictví stavebníka, část pozemků je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a pana Romana Dalíka a paní Lenky Dalíkové. Právo provést stavbu na dotčených pozemcích, které nejsou ve vlastnictví stavebníka bylo doloženo ve smyslu § § 184a stavebního zákona souhlasem jejich vlastníků vyznačeným na situačním výkresu stavby.
6. Před vydáním rozhodnutí byla dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. K podkladům rozhodnutí se ve stanovené lhůtě nikdo nevyjádřil.
7. Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných i jiných právem chráněných zájmů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.
- Dokumentace stavby byla zpracovaná oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyh. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
- V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny námitky proti vydání společného povolení k umístění a zřízení souboru staveb. Podmínky pro provedení a užívání stavby uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů a účastníků řízení byly zpracovány do podmínek rozhodnutí.

Podle stanoviska správce povodí (Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-47713/2019/5203/Ou z 1.11.2019) z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Správce povodí předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Rozsah ukazatelů a emisní limity vypouštěného znečištění byly stanoveny dle předloženého návrhu. Žadatelem navrhované emisní limity jsou v souladu s přílohou č.1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro velikost zdroje znečištění do 500 EO i v souladu s přílohou č. 7 tohoto nařízení vlády pro velikost zdroje znečištění do 500 EO, určující emisní limity dosažitelné při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod. Takto navržené limity jsou nejprísnejšími emisními limity, které může vodoprávní úřad stanovit, proto bylo návrhu vyhověno.

Zkušební provoz v délce trvání 12 měsíců byl stanoven z důvodu nutnosti ověřit účinnost technologie čištění odpadních vod v letním i zimním období a rovněž s ohledem na předpokládání postupné připojování jednotlivých nemovitostí.

Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod byla stanovena dle návrhu žadatele na dobu 5 let po zahájení trvalého provozu s prodloužením o 1 rok předepsaného zkušební provozu.

Z výše uvedených důvodů vodoprávní úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení stavebníka: stavebník je podle ust. § 152 odst. 3 a 4 stavebního zákona § 15 odst. 4) a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů povinen:

- 1) Oznamit stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí, předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 2) Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
- 3) Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, předloží žadatel povolení k provozování dokončené stavby dle § 6 zákona č. 274/2001 Sb.
- 4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
- 5) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu, buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 22.11.2019.



Mgr. Šárka Křupalová v.r
Zástupce vedoucího odboru ŽP
Městského úřadu Znojmo

Ing. Jana Stará
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Přílohy pro stavebníka:

Ověřená projektová dokumentace – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

1. Obec Šafov - doručováno zástupci - JANČÁLEK s.r.o., IDDS: gg5df9j
2. Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfns
3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
4. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
5. Jihomoravský kraj – doručováno zástupci - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
6. Roman Dalík, Šafov 37, 67106 Šafov
7. Lenka Dalíková, Šafov 37, 67106 Šafov

účastníci řízení, kterým bude rozhodnutí doručeno v souladu s ust. § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou:

Vlastníci sousedních pozemků parc.č. 1, 2, 12, 13, 14, 18, 19, 26, 27, 28, 31, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 119, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 141, 145, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 213, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 230, 231, 374, 376, 377, 5318, 5587, 5590, 5591, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5818, 5866, 5878, 5883, 9/1, 16/1, 16/4, 108/1, 108/2, 108/3, 113/1, 113/2, 116/1, 116/2, 116/3, 121/2, 121/3, 121/4, 131/1, 131/2, 133/1, 133/2, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 150/1, 163/1, 163/2, 168/2, 168/3, 192/11, 192/12, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 193/10, 193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/16, 193/18, 193/2, 193/20, 193/22, 193/23, 193/24, 193/3, 193/4, 200/1, 200/2, 200/3, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 204/1, 205/1, 205/2, 205/3, 206/1, 206/2, 206/4, 206/5, 207/1, 207/3, 207/5, 207/6, 212/1, 212/2, 212/3, 214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 228/2, 228/3, 229/1, 232/2, 232/3, 233/7, 233/8, 5586/1, 5586/2, 56/10, 56/11, 56/12, 56/13, 56/15, 56/16, 56/17, 56/18, 56/19, 56/20, 56/21, 56/22, 56/23, 56/24, 56/27, 56/28, 56/29, 56/3, 56/30, 56/31, 56/32, 56/33, 56/34, 56/36, 56/37, 56/38, 56/4, 56/42, 56/46, 56/49, 56/5, 56/54, 56/59, 56/6, 56/65, 56/66, 56/67, 56/69, 56/7, 56/70, 56/71, 56/74, 56/75, 56/76, 56/77, 56/8, 56/9, 5879/2, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 78/1, 80/1, 80/13, 80/6, 80/7, 81/1, 81/14, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 84/1, 84/2, 92/1, 93/1, 95/1, 95/2, 95/3, 95/5, 97/1, 97/2 k.ú. Šafov.

Dotčené orgány:

8. Stavební úřad Městys Vranov nad Dyjí, IDDS: 4ugbuf7
9. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
10. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
11. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Znojmo, IDDS: jydai6g
12. MěÚ Znojmo - odbor školství, kultury a památkové péče, Náměstí Armády 1213/8, 66902 Znojmo
13. MěÚ Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
14. MěÚ Znojmo, odbor územního plánu a strategického rozvoje, Obroková 2/10, 66902 Znojmo
15. MěÚ Znojmo, odbor ŽP-orgán ochrany ovzduší, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
16. MěÚ Znojmo, OŽP - oddělení odpadového hospodářství, nám. Armády 1213/8, 66901 Znojmo
17. MěÚ Znojmo, OŽP, orgán ochrany přírody, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
18. Obecní úřad Šafov, IDDS: xy2bj88 s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na dobu 15 dnů

Na vědomí:

19. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
20. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygrm
21. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, IDDS: 6umdzr3